



010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, Министрлік үйі
Тел./факс: +7 (7172) 74-22-74, 74-15-29

18.04.2014 № 18-02-02/1201-КПС

010000, г. Астана, ул. Орынбор, 8, "Дом министерств"
Тел./факс: +7 (7172) 74-22-74, 74-15-29

на № _____ от _____

ТОО «Торговый дом Infant»

Комитет противопожарной службы МЧС Республики Казахстан, рассмотрев Ваше письмо № 029/ТД1 от 24 февраля 2014 года, а также протоколы испытаний АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» МЧС Республики Казахстан № 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 77, 78 от 3 февраля 2014 года, № 87 от 6 февраля 2014 года и руководствуясь пунктом 286 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 16 от 16 января 2009 года, считает возможным допустить к применению на территории Республики Казахстан следующую пожарно-техническую продукцию:

1) модули порошкового пожаротушения мод. МПП(Н)-9***: МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-9-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-9-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-9-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-9-И-ГЭ-У2, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия, для тушения пожаров классов «А» и «В»;

2) модули порошкового пожаротушения мод. МПП(Н)-4***: МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-4(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-4(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-4(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-4(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-4(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-С)-4(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-4(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-4(н)-И-ГЭ-У2, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия, для тушения пожаров классов «А» и «В»;

3) модули порошкового пожаротушения мод. МПП(Н)-6***: МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-6(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-6(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-С)-6(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н)-6(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-6(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-6(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-6(н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-6(н)-И-ГЭ-У2, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия, для тушения пожаров классов «А» и «В»;

4) модули порошкового пожаротушения мод. МПП(Н)-5***: МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-5-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Р)-5-И-ГЭ-У2, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия, для тушения пожаров классов «А» и «В»;

5) модули порошкового пожаротушения мод. МПП(Н)-2,7***: МПП(Н)-2,7(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-2,7(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-С)-2,7(п)-И-ГЭ-У2; МПП(Н)-2,7(Н)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-2,7-И-ГЭ-У2, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия, для тушения пожаров классов «А» и «В»;

6) модули порошкового пожаротушения мод. МПП(Н)-0,65***: МПП(Н)-0,65-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-0,65-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-0,65-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-0,65-И-ГЭ-У2, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия, для тушения пожаров классов «А» и «В»;

7) генератор газового пожаротушения ГППТ ***: ГППТ-1,0; 3,0; 7,0, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия;


8) модули порошкового пожаротушения модели МПП(Н)-10***: МПП(Н)-10-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-10-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-10-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-10-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-10-И-ГЭ-У2; МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-10(ст)-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-10(ст)-И-ГЭ-У2, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия, для тушения пожаров классов «А» и «В»;

9) модули порошкового пожаротушения мод. МПП(Н)-2***: МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-2-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-2-И-ГЭ-У2, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия, для тушения пожаров классов «А» и «В»;

10) модули порошкового пожаротушения мод. МПП(Н)-24***: МПП(Н)-24-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Т)-24-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр)-24-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр-Т)-24-И-ГЭ-У2; МПП(Н-Взр2)-24-И-ГЭ-У2; МПП(Н-РП)-24-И-ГЭ-У2, производства ЗАО «Источник плюс», г. Бийск, Россия, для тушения пожаров классов «А» и «В».

В случае изменения технических характеристик продукция подлежит повторной экспертизе. Срок хранения, условия хранения и применения определяются паспортными данными на продукцию.

Заместитель председателя



В. Беккер